

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SOPYM-OP-INN-001-11 REFERENTE A LA OBRA: CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL MUSEO CARRILLO GIL, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN 1608 COL. SAN ÁNGEL, MÉXICO, D.F.....

EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2011, SE REUNIERON EN LAS SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL), UBICADA EN SAN ANTONIO ABAD NO. 130, 3ER PISO, COL. TRÁNSITO, C.P. 06820, MÉXICO D.F., ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO; EL C. DOMINGO PÁNICO ZUÑIGA, DE LA EMPRESA PROYECTISTA, APRECO, S.A DE C.V.; EL C. J. ANTONIO TELLEZ MORA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO INMUEBLE; LA C. LETICIA GARCIA, ADMINISTRADORA DEL MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL; EL C. JAIME CARVAJAL REYES, REPRESENTANTE DE JSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; EL C. JESUS CARILLO DELGADO, REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.; EL C. RICARDO BETANCOURT RODRIGUEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATATODO, S.A. DE C.V.; EL C. JESÚS LABRA LUNA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DESARROLLOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; EL C. HECTOR POSADA MENDIOLA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; SIN LA PRESENCIA DE LA C. IRMA PARDO MATOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y EL C. LEOPOLDO RIVA PALACIO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NO. SOPYM-OP-INN-001-11, REFERENTE A LA OBRA: "CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL MUSEO CARRILLO GIL".....

La presente acta se levanta de conformidad al artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como al punto 1.7 de las bases para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública sobre las bases de precios unitarios y tiempo determinado, y tiene por objeto hacer constar las aclaraciones a las bases antes mencionadas.....

En uso de la palabra el ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, por parte de la convocante señala que no se recibieron preguntas previamente al evento.....

SE PROCEDE A RESPONDER LAS PREGUNTAS VERBALES DE LOS LICITANTES PRESENTES:

**EN USO DE LA PALABRA LA EMPRESA DISEÑOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V.**

1. PREGUNTA: ¿Se podrán ofertar marcas similares al transformador schnaider, indicado en el proyecto?  
RESPUESTA: Podrán ser marcas de similar calidad a las indicadas a la propuesta en el proyecto y se aceptarán las marcas voltran, y demsa.
2. PREGUNTA: ¿Se puede ofertar alguna marca similar a condumex, marca sugerida en el proyecto ejecutivo?  
RESPUESTA: Si se aceptan las marcas condumex o viakon (CONDUCTORES MONTERREY).
3. PREGUNTA: ¿Se puede ampliar la fecha de entrega del presupuesto indicada el 22 de agosto  
RESPUESTA: No se acepta, apegarse a bases.

**EN USO DE LA PALABRA LA EMPRESA JSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

4. PREGUNTA: Todas las licencias y permisos del proyecto ante la Delegación Álvaro Obregón correrán por cuenta del INBAL  
RESPUESTA: Los pagos correspondientes a esos trámites de licencias y permisos los pagara el INBAL
5. PREGUNTA: Las licencias y permisos ante Comisión Federal de Electricidad correrán por cuenta del INBAL

RESPUESTA: Los trámites ante CFE los realizara el INBAL en conjunto con el proyectista y correrán a partir de esta semana, esperando la respuesta por parte de CFE referente a la acometida eléctrica

**EN USO DE LA PALABRA LA EMPRESA CONTRATATODO, S.A. DE C.V.**

6. PREGUNTA: ¿Por dónde será ingresado el transformador de medidas de 1.80 x 1.00 x 2.05 mts.?

RESPUESTA: En el catalogo se especifica que tiene que entrar el equipo desarmado, esto es (sin cubiertas), sin embargo va a ser necesario ejecutar obra auxiliar bajo la rampa de acceso al edificio.

Por lo que se considera un concepto extraordinario, ya que al momento no se tiene el levantamiento exacto, por lo que no será cotizado; con las cuadrillas integradas en los catálogos la supervisión evaluara los rendimientos en campo.

**EN USO DE LA PALABRA LA EMPRESA DESARROLLOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. D E C.V.  
SEÑALA QUE NO TIENE DUDAS**

**EN USO DE LA PALABRA LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.**

7. PREGUNTA: ¿Cuándo se hacen los trámites ante la delegación se solicita un corresponsable y un DRO, será considerado en la propuesta técnica y económica?

RESPUESTA: Los trámites ante la delegación incluirán el DRO y el corresponsable de obra.

8. PREGUNTA: Los planos aprobados cuando se entregaran a la empresa que resulte adjudicada con el contrato






RESPUESTA: el INBAL realizará el trámite de gestión ante CFE para solicitar el servicio de suministro de energía eléctrica en media tensión (23 KV), se estima un plazo máximo de 3 semanas; de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos las empresas podrán ejecutar trabajos en el interior sin que esto afecte el programa general de obra, llegado el momento si el INBAL no contara con la autorización de acuerdo al programa de la empresa seleccionada se podrá diferir el programa de ejecución por la contratante, sin penalización para la contratista hasta que sean puesto a disposición las autorizaciones correspondientes.




En el uso de la palabra el C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO por parte de la convocante hace las siguientes declaraciones:

- I. La gestoría ante la delegación Álvaro Obregón será por cuenta de la contratista; los costos que por motivo de derecho o licencias se deriven será por cuenta del INBAL
- II. El contratista considerara en su costo indirecto, un DRO y al corresponsable correspondiente
- III. Deberán agregarse al catálogo de conceptos los 3 siguientes
  - a) Suministro y colocación de base para medidor de 13 terminales, incluye materiales, mano de obra, herramienta menor, andamio, equipo, acarreo, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza gruesa y fina, así como todo lo necesario para su correcta ejecución, **una pieza.**
  - b) Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm.de diámetro, **15 mts. Lineales.** incluye materiales, mano de obra, herramienta menor, andamio, equipo, acarreo, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza gruesa y fina, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
  - c) Suministro y colocación de cable thw cal. 14 marca condumex o similar, **200 mts. Lineales.** incluye materiales, mano de obra, herramienta menor, andamio, equipo, acarreo, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza gruesa y fina, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

La contratante se reunirá previamente al inicio de los trabajos con la convocante, a fin de aperturar las notas 1 y 2 de la bitácora electrónica de obra pública, para lo cual la contratante deberá entregar por escrito un documento donde manifieste el manejo de dicha herramienta.


En uso de la palabra el C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, pregunto a los participantes si tenían alguna pregunta adicional al respecto del presente procedimiento y si las preguntas formuladas fueron contestadas con claridad, a lo que manifiestan los presentes que no cuentan con más preguntas y sus cuestionamientos fueron contestados satisfactoriamente.

EMPRESAS	FIRMA
JSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. JORGE CARBAJAL REYES	
DISEÑOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. ING. JESÚS CARRILLO DELGADO	
CONTRATATODO, S.A. DE C.V. RICARDO BETANCOURT RODRIGUEZ	
DESARROLLOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. JESUS LABRA LUNA	
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Ing. Hector Rosada Mendiola	
LARIOS SERVICIOS	



No habiendo más que agregar y estando de acuerdo lo presentes se da por concluida la presente acta a las 14:30 hrs., del día de su fecha, firmando de conformidad al margen al margen y al calce los que en ella intervinieron poniéndose a disposición de los licitantes a partir de esta fecha, en la sala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en San Antonio Abad no. 130, 3er piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, México D.F., así como en la página de transparencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, la cual la podrá consultar 24 horas después de este evento, <http://www.tramitesyservicios.bellasartes.gob.mx>.

  
C. Mónica Hernández  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

  
C. J. ANTONIO TELLEZ MORA  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  
ARTISTICO INMUEBLE

  
C. LETICIA GARCIA  
ADMINISTRADORA DEL MUSEO CARRILLO GIL


C. \_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS  
JURIDICOS

C. \_\_\_\_\_  
ORGANO INTERNO DE CONTROL