

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SOPYM-OP-INN-013-11 REFERENTE AL: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO DE LAS BODEGAS 1, 2, 3, Y 4 EN BODEGAS TICOMAN UBICADAS EN ACUEDUCTO DE TICOMÁN # 1104 , COL. LAGUNA DE TICOMÁN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO EN MÉXICO D.F.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SE REUNIERON EN LAS SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL), UBICADA EN SAN ANTONIO ABAD NO. 130, 3ER PISO, COL. TRÁNSITO, C.P. 06820, MÉXICO D.F., ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO; ARTURO HERNÁNDEZ BERMUDEZ, SUPERVISOR INTERNO DEL INBAL; EL ING. VICTOR VICENTE SANCHEZ HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTTUCTORA SAGUT, S.A. DE C.V.; LA C. ARACELI FLORES RODRIGUEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AJUSCO, S.A. DE C.V.; EL C. JORGE LUIS GUEVARA HUBERT, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AVE INGENIERIA, S.A. DE C.V.; SIN LA PRESENCIA DE LA C. IRMA PARDO MATOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y EL C. LEOPOLDO RIVA PALACIO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LA C. NORA CELI MACIAS REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTISTICA, EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SOPYM-OP-INN-013-11 REFERENTE AL: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO DE LAS BODEGAS 1, 2, 3, Y 4 EN BODEGAS TICOMAN UBICADAS EN ACUEDUCTO DE TICOMÁN # 1104 , COL. LAGUNA DE TICOMÁN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO EN MÉXICO D.F.

La presente acta se levanta de conformidad al artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como al numeral 5.2 de las bases para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y tiene por objeto hacer constar las aclaraciones a las bases antes mencionadas.

En uso de la palabra el ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, por parte de la convocante señala que no se recibieron preguntas previamente al evento y no hay preguntas por parte de los participantes presentes.

En uso de la palabra el ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, hace las siguientes precisiones, se adicionan los siguientes conceptos al catalogo


1. Numeral No. 14 concepto; Suministro y aplicación de impermeabilizante en azoteas de lámina galvanizada a base de impermeabilizante acrílico en frío marca impermequia o similar calidad, para 5 años, para sellar perforaciones, tornillos, sujeciones y uniones, en bodegas 1 y 2 y bodega 5; unidad m²; cantidad 4000.00
2. El numeral 15; concepto: modificación a la instalación hidráulica en bajadas de aguas pluvial, sustituyendo el pvc sanitario de 4 pulgadas por pvc sanitario de 8 pulgadas de diámetro incluyendo codos, coples, niples, fijación con abrazaderas tipo omega, pegamento, trazo, nivelación, desperdicios, fletes, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución; unidad ml; cantidad 70.00
3. El numeral 16; concepto: reparación estructural de columnas de concreto armado con $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, y varilla $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ de diferentes diámetros, incluye cimbra, decimbra, demolición de cabezal de 0.50 x 0.50 x 1 mt de altura, considerando colado de concreto con aditivo, para unir concreto viejo con concreto joven, andamios, fletes, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución; unidad pza; cantidad 1.00
4. Numeral 17; concepto: sustitución de trabe de columna a columna, incluyendo apuntalamiento, demoliciones, corte de varilla, demoliciones de columna para empalmar la trabe, armados, empalmes, amarres, cimbrados, vaciado de concreto hecho en planta de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ con aditivos para adherir concreto viejo con concreto joven, y aditivos para expandir la mezcla, decimbrado, bombeo, acarreo de material fuera de obra del producto de demolición, en carretilla y en camión, limpieza de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución; unidad pza; cantidad 1.

En uso de la palabra el C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO, pregunto a los participantes si tenían alguna pregunta adicional al respecto del presente procedimiento, a lo que responden los presentes que no cuentan con preguntas


San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en México D.F.

Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306

No habiendo más que agregar y estando de acuerdo lo presentes se da por concluida la presente acta a las 12:45 hrs., del día de su fecha, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron poniéndose a disposición de los licitantes a partir de esta fecha, en la sala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en San Antonio Abad No. 130, 3er piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, México D.F., así como en la página de transparencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, la cual la podrá consultar 24 horas después de este evento, <http://www.tramitesyservicios.bellasartes.gob.mx>.


C. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

Recibido Original 5/29/2011




Recibido Original 05-09-11


C. _____
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

C. _____
ORGANO INTERNO DE CONTROL


C. ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
SUPERVISION INTERNA DEL INBAL



Recibido original 05-09-11
Arturo F.

EMPRESAS	FIRMA
CONSTRUCTORA SAGUT, S.A. DE C.V. VICTOR VICENTE SANCHEZ HERNÁNDEZ	
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AJUSCO, S.A. DE C.V. ARACELI FLORES RODRIGUEZ	
AVE INGENIERIA, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ LUIS GUEVARA HUBERT	

MÉXICO, D.F. A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SOPYM-OP-INN-013-11 REFERENTE A: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO DE LAS BODEGAS 1, 2, 3, Y 4 EN BODEGAS TICOMAN UBICADAS EN ACUEDUCTO DE TICOMÁN # 1104 , COL. LAGUNA DE TICOMÁN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO EN MÉXICO D.F.

EMPRESAS	FIRMA
Ing. Victor Vicente Sanchez Huanais Constructiva Sagat S.A de C.V	
Araceli Flores Rodriguez construcciones y Remodelaciones Arusco	
Ing. Jorge Luis Guerrero Hubert AVE Ingeniería, SA de CV	